

專案質詢

8-2-1-0321

## 立法院議案關係文書

中華民國 101 年 9 月 15 日印發

案由：本院陳委員歐珀，有鑑於今年核二廠於歲修時陸續檢測出，包括一號機螺栓發現四支有裂紋、三支斷裂，總共七支螺栓毀損，以及爐心側板龜裂三十公分等狀況，立法院教育委員會本決議要求，應先辦聽證會、專案報告後，一號機才可重新啟動，但原能會卻忽略民意，並且藐視國會，於晚上強行通過重啟機組運轉，倘若發生事故，對於北台灣六百萬人口的身家財產，有很大的影響，為維護國人安全，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、核二廠於今年五月歲修時，發現一號機有七支螺栓毀損，包括四支有裂紋、三支斷裂，另外於爐心側板也發現有三十公分龜裂等情形，經立法院教育委員會決議，應先辦聽證會、專案報告後，經專家認定為安全後，原能會才可批准核二廠一號機重新啟動；但原能會已於 18 日晚上擅自批准，而一號機也於當晚啟動。
- 二、核二廠共有 120 支螺栓，立法院教育委員會於今年五月的公聽會上，經學者指出恐有更多螺栓有裂紋尚未檢出，而在五月中的聽證會中，更有工程師指出至少三十六支有裂紋。
- 三、日本 311 福島大地震造成的核能污染衝擊，世界各國都已開始檢討核能發展政策，包括德國在內的先進工業國家，均已經要逐步進行廢核，如今政府竟然在未獲美國奇異公司的保證下，藐視國會，忽視專家學者與民眾請求，片面作出核二廠一號機重新啟動，更是與台灣民意以及世界潮流背道而馳。